

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

серии «Street(PROM)–xx/xxx/x MODUL 815»



ООО «Световые и электрические технологии» (ООО «СЭТ»)
Адрес: 614036, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 29 а
тел.: +7 (342) 203-70-71, факс: 238-74-09
web: www.ecoled.ru, e-mail: info@ecoled.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ТУ 3461–004–12045901–2015

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светодиодные светильники серии «Street(PROM)-xx/xxx/x Modul 815» (далее светильники) предназначены для освещения автомагистралей, многополосных дорог, городских улиц, автозаправок, мостов, тоннелей, железнодорожных платформ. промышленных объектов, территорий предприятий, АЗС, складских и производственных помещений и т.д.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 2.1 Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-2-99 и ТУ 3461–004–12045901–2015.
- 2.2 По требованиям электромагнитной совместимости светильники соответствуют ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 и ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
- 2.3 Класс защиты светильников от поражения электрическим током – I по ГОСТ Р 12.2.007.0-75
- 2.4 Степень защиты корпуса светильника от попадания пыли и влаги - IP65 по ГОСТ Р 14254-96.
- 2.5 В светильнике применены светодиоды компании OSRAM.
- 2.6 Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 1 по ГОСТ 15150.
- 2.7 Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды – М2 по ГОСТ 17516.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильник	Street(PROM)-80/100W/D,G,S Modul815	Street(PROM)-160/200W/D,G,S Modul815	Street(PROM)-240/300W/D,G,S Modul815	Street(PROM)-320/400W/D,G,S Modul815
Питание сеть переменного тока	от 160 до 285В,50 Гц			
Потребляемая мощность,Вт не более	100(110 G,S)	200(220 G,S)	300(165 G,S)	400(220 G,S)
Двойной угол половинной яркости	D - 120°; G - 60°; S – 165°			
Световой поток светильника	11600*,**	23200*,**	34800*,**	46400*,**
Цветовая температура	5000 K			
Габаритные размеры	815*83*76мм	415*160*76мм	415*240*76мм	415*320*76мм
Масса светильника, нетто	3,0кг	6,0кг	9,0кг	12,0кг
Тип крепления	Консольное, Фасадное, Встраиваемое, Подвесное			
Ресурс работы светильника не менее	50 000часов			

* отклонение значений параметров относительно указанных +/- 10%, выработка ресурса считается уменьшение светового потока на 30%

** изменение значений в зависимости от выбранной КСС.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1
шт. Упаковка – 1
шт. Паспорт – 1
шт.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Работы по монтажу, демонтажу и чистке светильника должны производить только при отключенном питании и только квалифицированными специалистами в соответствие с «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и настоящим паспортом.
- 5.2.Светильники выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатировать светильник с механическими повреждениями, а так же поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
 - включать светильники с диммирующими устройствами.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 6.1 Установка светильников должна производится только квалифицированными специалистами в соответствии «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и с требованиями настоящего паспорта.
- 6.2 Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.
- 6.3 Подключите питающий провод к светильнику соблюдая условия: желто-зеленый провод – заземление, коричневый – фаза, синий - ноль. Сечение подключаемых проводов 0,75...4,0 мм.
- 6.4 Корпус закрепить в соответствии с конструктивом:
- консольное крепление на трубу диаметром до 60 мм
 - подвесное крепление с помощью тросовых подвесов
 - фасадное крепление с помощью поворотных кронштейнов
 - встраиваемое с помощью накладной рамки
- ВНИМАНИЕ:** Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Светильники транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта при условии защиты его от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 7.2 Светильник в упаковке и без нее допускается к хранению на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстояние не менее одного метра от нагревательных приборов.
- 7.3 Температура хранения от -40 до +40 градусов Цельсия, при относительной влажности 95%.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При отсутствии штампа (печати) магазина (продавца) гарантийный срок исчисляется с даты выпуска светильника предприятием-изготовителем.
- 8.2 Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах, путем ремонта и замены светильника с аналогичными потребительскими качествами, транспортировка до места ремонта за счет покупателя.
- 8.3 Светильник принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.
- 8.4 Гарантия не распространяется на светильники:
- имеющие механические повреждения, имеющие повреждения, произошедшие от неправильного использования, попадания воды, воздействия огня, молний и т.д.,
 - имеющие несогласованные с производителем изменения конструкции,
 - имеющие повреждения из-за неправильных условий транспортировки и хранения,
 - в случае несанкционированного ремонта,
 - при повреждении защитных наклеек (пломб).
- 8.5 Гарантия на изделие предоставляется при наличии паспорта и упаковки.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Светильник соответствует ТУ 3461–004–12045901–2015 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____

Серийный номер _____ Дата продажи _____

Контролёр_____ Продавец _____

М.П. М.П.